



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0202 System FIRESTOP-S

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **Пожарозащитен силикон FPS**
- Предвидена употреба или употреби: **Противопожарни продукти за уплътняване и затваряне на фуги и отвори: прегради и уплътнения за линейни фуги**
- Производител: **Karl Zimmerman GmbH, Marconistraße 7-9, 50769 Köln, Германия**
- Упълномощен представител: **Не е приложимо**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 1 (огнеустойчивост) и Система 3 (реакция на огън)
- Хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**
 - Европейски документ за оценяване: **ETAG 026-2 (08/2011), ETAG 026-3 (08/2011) / Европейска техническа оценка: **ETA-17/0844 (2017), ETA-18/105 (2018)****

Орган за техническа оценка: **Austrian Institute of Construction Engineering /**
Нотифициран орган(и): **MPA Braunschweig, 0761**
- Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Устойчивост на огън	До EI180 (виж ETA 17/0844) До EI120 (виж ETA 18/105)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Пропускливост на въздух	Виждат се ETA 17/0844 3.2.1	EN 1026:2016
Пропускливост на течна вода	NPD	-
Изпускане на опасни вещества	Няма опасни вещества	Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и ЕОТА TR 034, издание октомври 2015
Механично съпротивление и устойчивост	NPD	-
Дълготрайност	Категория на използване X	EAD 350454-00-1104 2.2.9
Заглушаване на околнен шум	NPD	-
Топлоизолационни свойства	NPD	-

- Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: **Не е приложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Борислав Борисов / Прокуриснт /:

София, 15.05.2018.....

