



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
0120_Knauf Firecollar_2022-01-31

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Tuletõkkemansett – ETA 21/0998**
2. Kavandatud kasutusala: **Läbiviigu tihendamiseks**
3. Tootja: **Knauf Sp. Z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel. (+372) 651 8697, E-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid: **süsteem nr 1**
- 6.a) Ühtlustatud standard: **Ei ole asjakohane**
Teavitatud asutus(ed): **Ei ole asjakohane**
- 6.b) Euroopa hindamisdokument: **EAD 350454-00-1104, September 2017**
Euroopa tehniline hinnang: **ETA 21/0998, 2021/11/25**
Tehnilise hindamise asutus: **ETA-Danmark A/S**
Teavitatud asutus(ed): **2531**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	NPD
Tulepüsivus	Lisa A, ETA 21/0998
Õhuläbilaskvus	Lisa B, ETA 21/0998
Vee läbilaskvus	NPD
Ohtlike ainete sisaldus ja eraldumine	Kasutuskategooriad: IA1, S/W2, tootja deklaratsioon
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	NPD
Vastupidavus löökidele ja liikumisele	NPD
Liimuvus	NPD
Vastupidavusklass	Z ₂
Õhumüra heliisolatsioon	R _w (C;C _{tr}): 58 (-1;-7)
Soojusjuhtivus	NPD
Veeauru läbilaskvus	NPD

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **Ei ole asjakohane**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jaroslav Milewski,
Varssavi, 2022-01-31

KNAUF Sp. z o.o.
Jaroslav Milewski
Członek Zarządu