

תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122
תאריך ההזמנה : 2017/03/09

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : ויזינה תאורו: לוח גבס מחורר לכן
ארץ יצור : דנמרק
שם היצרן: קנאוף
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/02/26 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתארכות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/03/22

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גנרל מילכאל
תפקידו: מהנדס בודק
שם החותם: גולד רכרדו
תפקידו: ראש ענף
רח' ויצמן: 2017/03/22, 03-6465225, פקס' 03-6429080, 03-6465233
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465226, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.6 ס"מ ועובי כולל של כ- 12.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 7292 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 578 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס לכן מתורר עם חירור מלבני מעוגל
המכונה ע"י המזמין:
לוח ויזינה תוצרת קנאוף, דנמרק.

התעודה אינה חתומה ומוצגת כאמצעי ראשוני

תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	2.0	1.0	2.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	

התעודה נכנסה לתוקף ב- 12/01/2017