

	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO'MITASI QASHQADARYO VILOYATI BOSHQARMASI		
	180112, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar, A.Temur ko'chasi 74-uy, Tel: +99875 225-06-08, Faks: +99875 225-07-23 E-pochta: qashvil.sanepid@mail.ru Veb sayt: https://qashqasanepidxizmati.uz/		

Тасдиқланган  
 Радиология гигиенаси лабораторияси  
 бўлим мудири *А.А.А.* Э.К. ОБИТОВ  
 17.01.2026 йил 19:10

Махсулотлардан олинган намуналарнинг текшириши  
 Баённомаси

Баённома тартиб рақами № 16 - 24

2026.19.01.

Лаборатория номи: Радиология гигиенаси лаборатория бўлими.

Аккредитация тизимидаги реестр рақами: O'ZAK SL 0400 12.05.2025й

Манзили, телефон, факс: Қашқадарё вилоят Қарши шаҳар А.Темур кучаси 74-уй Тел: 998975 225-06-08 Факс:225-07-23.

Ариза берувчининг номи: "KNAUF GIPS BUXORO" ХК МЧД га тегишли Фарғона Заводи бўйича.

Узбекистон Республикаси Бухоро вилояти Қорғон тумани Қоровулбор шоссеси.

Маркадаш маълумотлари: Ишлаб чиқарилган 1) Плиты гипсовые строительные обычные. 2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие. 3) Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем. 4) Сухая гипсовая смесь штукатурная. 5) Смесь гипсовая машинного нанесения. 6) Листы гипсокартонные обычные. 7) Листы гипсокартонные влагостойкие. 8) Листы гипсокартонные обычные. 9) Листы гипсокартонные влагостойкие.

Олиб келинган намуна миқдори 4 кгдан. Ишлаб чиқарилган сана: 16.01.2026 й намуна олиб келинган кун: 17.01.2026 йил.  
(Утказиш тартиб рақами, намуна рақами, ишлаб чиқарилган санаси ва олинган сана)

Текширув объекти учун меъриий ҳужжат: СанПин №0366-19.

Синов усуллари учун меъриий ҳужжат: Oz O'U 07.0547.MBH 1181-2011.10-п

Синов ўтказиш шароитлари: 23 ± 2°C. Нисбий намлик 44 ± 2%. Атмосфера босим 736 мм. симоб уст. У-фон 0.014 μSv/h  
(шароит, нисбат ва бошқа шартлар)

Текширув ўтказишга жалб қилинган тараф

Синов ўтказиш натижалари

Курсаткичларнинг номи (таблицлар)	Норматив Ҳужжат бўйича Вк/кг/л	Синов усули белгиланган ҳужжат ва унинг банди	Амалдаги Вк/кг/л		Ўтказишнинг кенгайтирилган номиликлиги* (P=0,95; k=2)	Хулоса (мувофик/ номувофик)	Қарор қабул қилиш қондасидаги ҳолат
1) Плиты гипсовые строительные обычные. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Рафия-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	0,98	Аэффм 68,0	—	—	—
Торня-232	370		9,2				
Калия-40	370		212	Вк/кг	—	—	—
2) Плиты гипсовые строительные влагостойкие. ГОСТ 32614-2012 (EN 590:2009) технические условия.							
Рафия-226	370	МВН 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-п	1,21	Аэффм 78,1	—	—	—
Торня-232	370		9,9				
Калия-40	370		218	Вк/кг	—	—	—

ГОСТ 31377-2008				
5) Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем.				
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,77	Аэффм 78,5
Тория-232	370		9,9	
Калия-40	370		223	Вк/kg
ГОСТ 31377-2008				
6) Сухая гипсовая смесь штукатурная.				
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,97	Аэффм 82,1
Тория-232	370		9,25	
Калия-40	370		215	Вк/kg
ГОСТ 31377-2008				
7) Штукатурка гипсовая машинного назначения.				
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	0,95	Аэффм 77,4
Тория-232	370		9,7	
Калия-40	370		219	Вк/kg
ГОСТ 6266-97				
8) Листы гипсокартонные обычные.				
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,14	Аэффм 77,9
Тория-232	370		9,7	
Калия-40	370		119	Вк/kg
ГОСТ 6266-97				
9) Листы гипсокартонные влагостойкие.				
Радия-226	370	МВИ 4498-2013 (O'z O'U 07 0755-2017)10-n	1,98	Аэффм 79,1
Тория-232	370		9,9	
Калия-40	370		222	Вк/kg

\*Кенгайтирилган поаниклик, ўлчашларнинг йигинди стандарт поаниклигини  $k=2$  бўлган камров коэффициентига кўпайтириш оркали топилган бўлиб бунда эҳтимоллик камрови тахминан 95% мос келади.  
 \*\*Мувофиклик, номувофиклик тўғрисидаги хулоса Шартноманинг 5.9-бандида кўзда тутилган ҳамда СЛМнинг СТП-11 4,2 банд хужжатида асосан 95% дан кам бўлмаган ишонч даражаси билан қабул қилинган.  
 Синов ўтказилган сана; 18.01.2026й

Кўшимча маълумотлар \_\_\_\_\_ Сан вр З.Обилов З.К. Обилов. Рахимов С  
 Намуна олган шахс: \_\_\_\_\_  
 Текширув ўтказган шахс \_\_\_\_\_  
 (Басинма етилган ва имзоланган кун) 19.01.2026 й

Санитария врач хулосаси Мейерска сектор 1-сектор. Ямак сулойтиев раҳматиевич  
теи қайран берчи тур - қурчиши ларчи ишқат ишга ерқачи хисобланган  
 Санитария врач фамилияси ва имзоси З.Обилов