



Reconnaissance AEAi N° 25778

Titulaire

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Fabricant

Knauf AG
4153 Reinach
Schweiz

Groupe

262 - Cloisons mobiles pour gaines techniques

Produit

KNAUF GIFADOOR EI 30 NBB EINFLÜGELIG MEHRFLÜGELIG

Description

Cloison mobile pour gaines techniques en plaques GIFABOARD (D=21mm, RD=1100kg/m³), affleurée, E=21mm, joints ROKU-STRIP de 4 côtés, construction du cadre en bandes GIFABOARD, joints caoutchouc de 4 côtés

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=2368mm, Htest=2950mm
pm/pl
Dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques n° AEAi 23832, 23834, 23835, 23839
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai '13080704' (28.07.2014), Rapport d'essai '13071605' (28.07.2014), Expertise '13080705' (28.07.2014)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

19.12.2024

Remplace l'attestation du

07.05.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht IBS Linz n° 13080704 du 28.07.2014, n° 13071605 du 28.07.2014

- Cloison mobile pour gaines techniques 1 battant: Btest=1162mm, Htest=2950mm

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Gutachtliche Stellungnahme IBS Linz n° 13080705 du 28.07.2014

- Construction support:
pm min. EI60
pl min. EI60
Paroi à montants métalliques pour gaines techniques n° AEAI 23832, 23834, 23835, 23839
- Raccordement des éléments en continu
- variantes de raccordement
- Autres variantes d'exécution selon tableau 4