



VKF Anerkennung Nr. 31820

Inhaber /-in
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Hersteller /-in
Knauf AG
4153 Reinach
Schweiz

Gruppe 121 - Platten

Produkt FIBRALITH

Beschreibung Holzwollplatte zementgebunden, RD=471kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '404941-20-0684-02' (11.02.2021)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer 31.12.2026

Ausstellungsdatum 03.11.2021

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising