

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 2014/1 prema prilogu III uredbe (EU) br. 305/2011 (uredba o građevnim proizvodima)

### Protupožarna obujmica RORCOL

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

Protupožarna obujmica RORCOL V30, RORCOL V60, RORCOL AV60,  
protupožarna smjesa za spojeve BFM/K310

**2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:**

Oznaka tipa: prema natpisu na proizvodu

**3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:**

Odvajanje: gorivih cijevi,  
negorivih cijevi  
prodora kablova kroz zidove i stropove, prema ETA-13/0758

**4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH, Stranzenberggasse 7b/2, 1130 Beč, Austrija

**5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: nije relevantno**

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.: Sustav 1**

**7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: nije relevantno**

**8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

Österreichisches Institut für Bautechnik je izdao europsko tehničko dopuštenje ETA-13/0758 sukladno ETAG 026-dio 2. Prijavljeno tijelo MA39 – certifikacijsko tijelo za građevne proizvode– WIEN-ZERT provodi stalni nadzor prema prilogu V sustav 1, te je izdao EZ - certifikat o sukladnosti 1139-CPD-0523/13.

**9. Objavljeno svojstvo:**

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	razred E	EN 13501-1
Otpornost na požar	prema ETA-13/0758	EN 13501-2
Otpuštanje opasnih tvari	nema	Direktiva Vijeća 67/548/EEC i Uredba (EZ) br. 1272/2008
Trajnost i uporabljivost	kategorija uporabe Y1	EOTA tehničko izvješće TR 024

**10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Beč, siječanj 2014



Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
A-1130 Wien, Stranzenberggasse 7b/2  
T: 982 01 74-0, E: office@airfiretech.at

(Uwe Stefani,  
direktor Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH)