



시험성적서



1. 성적서 번호 : CT26-046189K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 크나우프인슐레이션 유한회사

○ 주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 187 (비산동, 안양건설타워) 611호

3. 시험기간 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 06월 05일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

5. 시료명 : 크나우프인슐레이션 에코배트 R-32

6. 시험방법

(1) KS L 9102:2014

7. 시험결과

1) 크나우프인슐레이션 에코배트 R-32

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
밀도	kg/m ³	(1)	7	-	A
열전도율[평균온도 20 ℃]	W/(m·K)	(1)	0.037		
열전도율[평균온도 70 ℃]	W/(m·K)	(1)	0.046		

※ 시험편 두께 : 220 mm

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

확인	작성자 성명	임순현	기술책임자 성명	서준식
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 06월 05일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8932

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.