



“O‘ZBEKISTON ILMIY-SINOV VA SIFAT NAZORATI MARKAZI” DAVLAT MUASSASASI  
“UZBEKISTAN SCIENTIFIC TESTING AND QUALITY CONTROL CENTER” STATE INSTITUTION  
“TADBIRKORLIK SUBEKTLARIGA AMALIY YORDAM KO‘RSATISH BO‘LIMI”  
“DEPARTMENT OF PRACTICAL ASSISTANCE TO BUSINESS SUBJECTS”

Yuridik manzil: O‘zbekiston Respublikasi, 100174, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi, 333a-uy.  
Pochta manzili: 100129, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bog‘ibo‘ston ko‘chasi, 210-uy.  
Tel.: (+998) 71-202-00-11 (ichki 1143), e-mail: info@uztest.uz, uztest@exat.uz.



№34/0008-2026-SS от 19.02.2026 года

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**  
О пожаробезопасности продукции

1. Производитель: иностранное предприятие ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА» Республика Узбекистан, Юридический адрес: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе 1.  
Адрес производства: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе №1.
2. Описание продукта: Плиты гипсовые негорючие КНАУФ Файерборд ПНКФ, толщиной 12,5 мм.
3. Продукция описанная выше производится согласно требованиям стандарта: ТУ 21246509–04:2022 Листы гипсовые, строительные. ТУ.
4. Условия хранения продукта: по ГОСТ 32614–2012 (EN520:2009)

| № | Наименование продукта        | Горючесть ГОСТ 30244–94 | Воспламеняемость ГОСТ 30402–96 | Токсичность ГОСТ 12.1.044–89 | Дымообразование ГОСТ 12.1.044–89 |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| № | КНАУФ Файерборд ПНКФ 12,5 мм | НГ                      | -                              | -                            | -                                |

Результаты испытаний были взяты из протокола 01 см/и-2024 от 19.0.2024, выданной испытательным центром АО «ЦСИ Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № РОСС RU.0001.21МЭ70

Начальник отдела



З.Ботиров