

# Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 008



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**Knauf Danoline Cleaneo loftsystemer,  
Knauf Danogips systemlofter (ubehandlede overflader) incl. skinnesystem**

**Knauf A/S**

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

30. maj 2026

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.  
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 008

Indehaver af mærkningstilladelse:

**Knauf A/S**

Kirkebjerg Parkvej 9-11E  
2606 Brøndby

Produktgruppe

**Knauf Danoline Cleaneo loftsystemer, Knauf Danogips systemlofter (ubehandlede overflader) incl. skinnesystem**

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 7th edition 2021  
Wall and ceiling systems, 5th edition, 2018

Første udstedelsesdato

1. maj 1995

Prøvet produkt

Tectopanel G1

Vurdering af produktgruppe

**EMISSIONSKLASSE 1**

**PARTIKELKLASSE LAV**

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC <sub>28</sub>	0,01	mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	< 0,005	mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Partikelafgivelse	<0,04 mg/m <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

### Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m <sup>2</sup>
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m <sup>2</sup>
Høj	>	2,00 mg/m <sup>2</sup>

<b>Emissionsklasse 1</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	0,5 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,01 mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 2</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,06 mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 3</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,1 mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.